

Комитет по социальной защите населения  
Ленинградской области  
Государственное бюджетное учреждение  
Ленинградской области центр помощи  
детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей

**«ТОЛМАЧЕВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО  
СОДЕЙСТВИЮ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ»**

188255, пгт.Толмачево, Парк, д.2  
Лужский район, Ленинградская область  
Тел/факс: (881372)74207, (881372)74217  
E-mail: tolmachevskiydd@mail.ru  
ОКПО 46257980; ОГРН 1034701558242  
ИНН/ КПП 4710025279/471001001

№ 597 от 21.07.2025

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
№ UB-180-2-22-461  
от 10.07.2025.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Лужского  
района

Администрация ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр» сообщает мероприятия, направленные на устранение нарушений по предписанию Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2504/013-47/4-ВО/Р от 11.04.2025 г..

№ п/п	Выявленное нарушение	Информация об устранении
1	Помещение кабинета директора не оборудовано пожарной сигнализацией	Установлен датчик АПС инженером ЛОО «ВДПО»
2	Помещение с холодильниками для суточных проб пищеблока не оборудовано системой пожарной сигнализацией	Установлен датчик АПС инженером ЛОО «ВДПО»
3	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания на двери лестничной клетки (вход в пищеблок)	Дверной доводчик отремонтирован
4	На двери чердачного помещения правого крыла отсутствует информация о месте хранения ключа	Информация размещена
5	На двери чердачного помещения левого крыла отсутствует информация о месте хранения ключа	Информация размещена
6	Допускается эксплуатация электропровода к светильнику помещения коридора группы 5 с видимым нарушением изоляции	Изоляция восстановлена
7	Руководителем организации не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения архива с обозначением его категории	Категорирование выполнено, обозначение категории установлено
8	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими	Отверстия заделаны

	требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстия и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями	
9	Руководителем организации не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения кабинета логопеда используемого под хранение с обозначением его категории	Кабинет освобожден от складирования вещей
10	Руководителем организации не проведено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о результатах проверки внутреннего противопожарного водопровода	Запись в журнале произведена
11	Руководителем организации не произведено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о результатах проверки работоспособности задвижек с электроприводом (насос повыситель)	Запись в журнал произведена

Директор



Котова Я.В.