



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы

Лужского района

пр. Кирова, д. 24, г. Луга,  
Ленинградская область, 188230  
Тел, факс: (81372) 2-63-22  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

на № 19.05.2023 от № УВ-180-2-22-697

Директору ГБУ ЛО  
«Толмачевский ресурсный центр по  
содействию семейному  
устройству» Спаян И. Ю.

ул. Парк, д.2, городской поселок  
Толмачево Лужский район,  
Ленинградская область, 188255

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

« 19 » мая 2023 года

г. Луга, пр.Кирова, д.24  
(село, город, район)

Я, государственный инспектор Лужского района Ленинградской области по пожарному надзору Хиль Анастасия Александровна

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-22-107-131 от «19» мая 2023г., вынесенного в отношении директору ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр по содействию семейному устройству» Спаян И. Ю.

(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Материалами установлено, что

24.04.2023 в 12 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Парк, д. 2 Лужской городской прокуратурой проведена проверка деятельности ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр по содействию семейному устройству» на предмет исполнения законодательства в области пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что заместителем директор

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр по содействию семейному устройству» Милотиным К.В., действующий на основании приказа директора ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр по содействию семейному устройству» №127-1 от 22.02.2023 и являясь ответственным за пожарную безопасность, допустил нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – ППР).

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

вх. № 363 от 19.05.23  
Мер

1. Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери, ведущей из помещения пищеблока. п.14 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г
2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заполнен не в полном объеме п. 17<sup>1</sup> ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии требованиями, п.393 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

**чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: Отсутствие должного контроля за выполнением федерального законодательства в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ТРЕБУЮ:

1. Устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.  
(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Копию представления направить в ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр по содействию семейному устройству»

(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ему (ей), что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течение **одного месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Государственный инспектор Лужского района  
Ленинградской области по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора по пожарному надзору Ф.И.О.)



Хиль А.А.