

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» апреля 2025 г., 78250061000217761300

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2504/013-47/4-ВО/П

(дата и время составления предписания)

188255, Ленинградская область, Лужский район, городской поселок Толмачево, ул. Парк, д.2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» апреля 2025 г., № 2504/013-47/4-ВО/П, учетный номер проверки 78250061000217761300.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Пухова Александра Витальевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Макарова Татьяна Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Лужский, гп Толмачево ул. Парк, д. 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВИШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ТОЛМАЧЕВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ" ИНН 4710025279, адрес регистрации юридического лица: 188255, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ, ГП. ТОЛМАЧЕВО, УЛ. ПАРК, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» апреля 2025 года, 11 час. 00 мин.
по «29» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение кабинета директора не оборудовано системой пожарной сигнализации СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации таблица 3 п. 48. Место выявления нарушения: Кабинет директора
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 28.07.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.
2. Помещение с холодильниками для суточных проб пищеблока не оборудовано системой пожарной сигнализации СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации таблица 3 п. 48
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 28.07.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.
3. Руководителем организации не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания на двери лестничной клетке (вход в пищеблок)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 28.07.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.
4. Допускается оставление зарядных устройств не отключенных от электрической сети (группа 1)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 32 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

5. На дверях чердачного помещения правого крыла отсутствует информация о месте хранения ключа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

6. На дверях чердачного помещения левого крыла отсутствует информация о месте хранения ключа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

7. Допускается эксплуатация электропровода ведущего к светильнику помещения коридора группы 5 с видимыми нарушениями изоляции

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

8. Руководителем организации не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности,

помещения архива с обозначением его категории

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

9. Руководителем организации не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещения кабинета логопеда используемого под хранение с обозначением его категории

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

10. Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

11. Руководителем организации не произведено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о результатах проверки внутреннего противопожарного водопровода

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положения статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

12. Руководителем организации не произведено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о результатах проверки работоспособности задвижек с электроприводом (насос повыситель)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" выполнение предписания, а также обеспечение пожарной безопасности объекта защиты является обязанностью руководителя организации. Положения статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предусматривают возможность контролируемого лица по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, содержащая описание и (или) обоснование выполненных мероприятий.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Пухова Александра Витальевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пухова Александра Витальевна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88137226322, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «08» минут «29» 04 2025 г.

Пухова Александр

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

